

Beantwortung der Anfrage der Mitglieder der Grünen im Verwaltungsrat vom 29.11.2017 bzgl. die Eigenerzeugung von Strom

Die Betriebsstätten der Stadtwerke werden in der Regel aus dem Mittelspannungsnetz mit Strom versorgt. Für die Verwendung von Strom aus Photovoltaikanlagen müsste die interne Stromversorgung i.d.R. aufwendig getrennt werden. Dies ist wirtschaftlich nicht darstellbar.

Hinzu kommt, dass für die Einspeisung von Strom in das öffentliche Stromnetz der jeweilige Mittelspannungsanschluss nicht genutzt werden kann. Es wäre daher auch jeweils ein zusätzlicher Niederspannungsanschluss erforderlich, der zusätzliche Kosten verursachen würde und den der Netzbetreiber aber aus Sicherheitsgründen i.d.R. ablehnt.

Derzeit existiert lediglich im Wasserwerk ein Photovoltaikanlage.